

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 175»



Небес
подпись В.И. Небесная
марта Ф.И.О.
2016г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
общественного здания по его доступности для лиц
с ограничениями жизнедеятельности
и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 175»
(полное наименование объекта)

663690 г.Зеленогорск, Красноярский край, ул.Парковая, 6, телефон (39169) 2-25-92,
факс: (39169) 2-30-66, sekretar@sch175.zelenogorsk.ru, директор Небесная Валентина Ивановна
(почтовый адрес, телефон, факс, mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Зеленогорск, Красноярского края,
2. Вид деятельности образовательная
3. Форма собственности муниципальная
4. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1 этаж, кирпич,
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемы организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц
(кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
5. Группа периода застройки В
6. Объем предоставляемых услуг 783 человека (699 учеников, 84 сотрудника)
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. измерения	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см		отсутствует			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	150x185	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более*5см		наличие	отсутствуют	M2, M3, M4		
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	M2,M3,M4		
	Навес		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	Водоотвод		наличие	отсутствует	M3, M4	создать	
	Лестница наружная		наличие	отсутствует			не требуется
	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	M1, M2, M3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	отсутствует			
	Высота подъема ступеней	см	от 13 до 17	отсутствует			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	отсутствует	M2		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	M2		
	Поручни с двух сторон		наличие	отсутствуют	M3		
	- на высоте	см	90	отсутствуют	M2, M3		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	≥30	отсутствуют	M2, M3		
	Пандус наружный		наличие	отсутствует			не требуется
	Ширина марша	см	100	отсутствует	M4		
	Уклон	%	≥8	отсутствует	M4		
	Высота одного подъема	см	≥80	отсутствует	M4		
	Разворотные площадки:			отсутствует	M4		
	- внизу	см	≥150x150	отсутствует			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150	отсутствует			
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	M3,		

					М4		
	- на высоте	см	70	отсутствует	М4		
	- на высоте	см	90	отсутствует	М3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	≥30	отсутствует	М3, М4		
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	М3, М4		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствует	М3, М4		не требуется
65	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	180x135			
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	М4		
	- ширина проема в свету	см	≥120	90	М4	реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	см	≥1,3	1,3	М4		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	отсутствует	М2	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуг)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. измерения	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Коридоры/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	200	М4		
	Разворотные площадки	см	≥150x150	150x150	М4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие		М1, М2, М3, М4		не требуется
	- для лиц с нарушением ОДА (О): глубина 120см	ед.	≥1 на этаж		М3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	≥1 на этаж		М4		
	Выступы в зоне движения	см	≥10		М2		
	Лестница № 1 (в зону оказания услуг)		наличие	отсутствует			не требуется

	Высота подъема	м				
	Уклон марша	H/L	$\geq 1/2$		M3	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		M2	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие		M2	
	Поручни с двух сторон:		наличие		M2, M3	
	- на высоте	см	90		M2, M3	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30		M2, M3	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуг		наличие	отсутствует		не требуется
	Кабина:					
	- габариты (глубина X ширина)	см	$\geq 150 \times 110$		M4	
	- ширина дверного проема	см	$\geq 80^*$		M4	
	- поручни		наличие		M3	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		M2	
	Знак доступности		наличие		M2, M4	
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	отсутствует		не требуется
	Ширина марша	см	100		M4	
	Уклон	H/L	$\geq 1/8$		M4	
	Разворотные площадки вниз, вверх	см	$\geq 50 \times 150$		K	
	Поручни с двух сторон:		наличие		M3, M4	
	- на высоте	см	70		M4	
	- на высоте	см	90		M3	
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	см	30		M2, M4	
	Пандус переносной		наличие	отсутствует		не требуется
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствует		не требуется
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие	отсутствует	M3, M4	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт , замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/ прилавок №	ед.		отсутствует			не требуется
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		М4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90x150		М4		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>							
91	Обслуживание в кабинете № 6	ед.		1			
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	90	М3, М4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	120	М3		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	150x150	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	60	М3, М4		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>							
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.					не требуется
	Ширина полосы движения	см	≥120		М3, М4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		М4		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>							
	Кабинет индивидуального обслуживания №	ед.					не требуется
	Ширина x глубина	см	≥160x180		М4		
	Место для сидения		наличие		М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)		наличие		М3		
<i>Вкладка при описании нескольких кабин</i>							
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.			М3, М4		не требуется
	Доля мест для колясочников	%	≥2		М4		
	Ширина прохода к месту для колясочников	см	≥120		М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт	≥1		М1		
<i>Вкладка при описании нескольких залов</i>							

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт , замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Санузел		наличие	имеется			
	Знак доступности помещения		наличие	отсутствует	М3, М4	установка	
	Ширина дверного проема		≥90	80		реконструкция	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	отсутствует	М2	установка	
	Количество кабин	ед.	≥1	1	М3, М4		
	- ширина дверного проема	см	≥90	98	М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165	≥112x98	М4	реконструкция	
	- опорные поручни		наличие	отсутствуют	М3, М4	установка	
	- зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120	отсутствует	М4	установка	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)		наличие	отсутствуют	М3	установка	
	Знак доступности кабины		наличие	отсутствует	М3, М4	установка	
67	Раковина с опорным поручнем		наличие	отсутствует	М3, М4	установка	
	- зоны у раковины	см	≥130x85	≥130x85	М4		
	Для кресла – коляски (минимальные глубина X ширина)			-			
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	отсутствует	М3, М4	установка	
	- высота сидения унитаза	см	44-46	отсутствует		установка	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	отсутствует	М2	установка	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>							

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на объекте

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт , замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Надписи:		наличие	отсутствуют	M1, M2	установка	
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≥ 450	отсутствуют	M1, M2, M4	установка	
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$	отсутствуют	M2	установка	
	Освещенность		наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Указатели, пиктограммы		наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Размещение на высоте	см	≥ 200	отсутствуют			
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$	отсутствуют			
	Освещенность		наличие	отсутствуют	M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	отсутствуют	M2	установка	
	- высота размещения	см	60-110	отсутствуют	M2		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	отсутствуют	M2		
	- на кнопках управления лифта		наличие	отсутствуют	M2		
	- на поручнях лестниц		наличие	отсутствуют	M2		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	отсутствуют		установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт	наличие	отсутствуют	M1	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт	наличие	отсутствуют	M1, M2	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарат по высоте (АВ)	шт	наличие	отсутствуют	M4	установка	
	Речевые информаторы и маяки	шт	наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*			отсутствуют		-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт	наличие	отсутствуют		установка	

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт	наличие	отсутствуют	М1, М2, М3, М4	установка	
--	---	----	---------	-------------	----------------	-----------	--

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Ед. изм.	норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≥2,5	отсутствует			
	Высоту бордюров по краям пешеходов путей	см	≥5	5			не требуется
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	отсутствует			не требуется
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытие пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	отсутствует		установка	
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	отсутствует			не требуется
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	≥120	М4		
	Знак доступности учреждения		наличие	отсутствует	М2, М3, М4	установка	
	Автостоянка посетителей			отсутствует			
	Расстояние до входа в здание	м	≥50	50	М3, М4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5(на менее 1 места)	отсутствует	М3, М4	создание	место для создания имеется
	Размер мест со специальным знаком	см	350x500	отсутствует	М4	создание	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

- ширина полосы движения	см	≥180	300	М3, М4		
- указатели направления движения		наличие	отсутствует	М1, М3, М4	установка	
- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	отсутствует	М2	установка	
- место отдыха через 200м		наличие	отсутствует	М3		не требуется
Открытая лестница						
- высота подъема	м		отсутствует			не требуется
- поручни на высоте	см	90	отсутствует	М3		
- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	отсутствует	М2		
*Пандус	%	≥10	отсутствует	М3, М4		не требуется
- высота подъема			отсутствует			
- уклон	H/L	от 1/20 до 1/12	отсутствует	М3, М4		
Поручни с двух сторон			отсутствует			
- на высоте	см	70	отсутствует	М4		
- на высоте	см	90	отсутствует	М3		
Бордюрный пандус			отсутствует			
- максимальная длина	см	≥200	отсутствует			не требуется
- ширина		наличие	отсутствует			не требуется
- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие	отсутствует			не требуется

*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

По результатам обследования требуются следующие мероприятия по адаптации:

Организация доступности входной группы:

- создание водоотвода;
- реконструкция дверей распашных;
- установка информационной мнемосхемы при входе в здание;

Обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха МГН:

- установка знака доступности;
- реконструкция дверного проема;
- установка тактильной направляющей полосы;
- реконструкция кабин в санузлах;
- установка поручней, зоны для кресла, крючков для костылей, знака доступности, раковин с опорным поручнем, тактильной направляющей;

Обеспечение средствами информации, доступных для МГН:

- установка указателей, пиктограмм, тактильных средств информации,
- установка технических средств (информационное табло, текстофоны)

На территории обеспечение мест для парковки индивидуального транспорта:

- установка тактильных средств, знака доступности учреждения;
- создание машино-мест для инвалидов;
- установка ширины полосы движения, указателей направления движения, декоративного ограждения;

Руководитель
рабочей группы

зам. дир по АХР
(должность)



(подпись) (Нуждина Н.Н.)
(фамилия, и.о.)

Дата выполнения

«__» _____ 2016г.

Руководитель объекта

директор МБОУ «СОШ № 175»
(должность)


(подпись) (Небесная В.И.)
(фамилия и.о.)

Дата заполнения

«14» марта 2016г.